

## Fachausschuss Elektrotechnik

der Berufsgenossenschaftlichen Zentrale  
für Sicherheit und Gesundheit – BGZ  
des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften



# BG

Federführung:  
Berufsgenossenschaft  
der Feinmechanik  
und Elektrotechnik

Fachausschuss Elektrotechnik, Postfach 51 05 80, 50941 Köln

FRONIUS International & Co. KG  
Günter Fronius Straße 1

4600 Wels-Thalheim  
Austria

Ihre Zeichen/Nachricht vom

Unser Zeichen (Bitte stets angeben)  
**UB.010.17 (FA)**

Bearbeiter  
**Meh/Ow**

☎ (02 21) 37 78  
**540**

Datum **14.03.2003**

### Erläuterungen zur befristeten Unbedenklichkeitsbescheinigung

**Erzeugnis:** Solar-Wechselrichter

**Prüfung:** Selbsttätig wirkende Freischnittstelle (ENS) nach E DIN VDE 0126

Bei der Prüfung bzw. Beurteilung von technischen Arbeitsmitteln werden von uns die jeweils aktuellen Arbeitsschutzvorschriften und -bestimmungen berücksichtigt.

Wir haben, ähnlich wie bei GS-Zertifikaten, auch bei Unbedenklichkeitsbescheinigungen eine Befristung ausgesprochen, damit der Hersteller oder Vertreiber des technischen Arbeitsmittels in einem überschaubaren Zeitraum überprüft, ob das Erzeugnis den eventuell geänderten Anforderungen noch genügt.

**Der auf der Unbedenklichkeitsbescheinigung angegebene Datum bezieht sich auf das Produktionsdatum des technischen Arbeitsmittels, hier des Wechselrichters.**

**Für den Betreiber einer solchen geprüften Einrichtung gilt, daß zum Zeitpunkt der erstmaligen Verwendung einwandfreie technische Arbeitsmittel ohne zeitliche Begrenzung betrieben werden dürfen.**

Von diesem Grundsatz wird nur abgewichen, wenn sich erhebliche technische Mängel herausstellen oder sich der Stand der Technik so verändert hat, daß beim Betrieb konkrete Gefahren auftreten können.

Die bloße Tatsache, daß ein Hersteller oder Vertreiber, z.B. aus wirtschaftlichen Gründen ein solches Zertifikat nicht verlängert, führt **nicht** dazu, daß der Betreiber den Betrieb einstellen müßte.

Mit freundlichen Grüßen

- Martin Mehlem -  
Leiter der Prüf- und  
Zertifizierungsstelle