

CERTIFICADO DE SINCRONIZACIÓN

**Certifica que el equipo inversor fotovoltaico de conexión a red de la Marca/Modelo
con n° de serie , cumple lo siguiente:**

- En la operación de sincronización, las diferencias entre las magnitudes eléctricas del generador y la red no son superiores a las siguientes:

Diferencia de tensiones: +/- 8%
Diferencia de frecuencia: +/- 0,1Hz
Diferencia de fases: +/- 10°

- El inversor se desconectará automáticamente de la red cuando los valores de tensión y/o frecuencia de la red se salgan de los rangos definidos anteriormente

Niestetal, Diciembre de 2007



SMA Technologie AG
Hannoversche Str. 1-5
34266 Niestetal
Telefon 0561 9522-0
Fax 0561 9522-100

i. V. Tobias Henne

Jefe de Product Management Sunny Boy & Sunny Mini Central

